

## **Verslag vergadering Commissie Monumenten en Ruimtelijke Kwaliteit Brabant**

Datum: 1 december 2017

Locatie: Monumentenhuis Brabant, Geertruidenberg

Aanwezig: Monique van de Looi, Martijn de Jong, Harrie Maas (voorzitter & notulen)

---

### **1. Opening en mededelingen**

De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur.

### **2. Hooidonk 8-10 te Den Dungen**

Het plan omvat het plaatsen van drie dakvensters in het dakvlak aan de voorzijde, en twee dakvensters in het dakvlak aan de achterzijde. De aanvrager stelt twee typen dakvensters voor: Velux GGL SK06 tuimelvenster, afm. 1178mm x 1140mm en Velux uitzettuimelraam GPL PK08, afm. 1398mm x 942mm.

#### **Beoordeling en advies**

Aan de monumentencommissie zijn de volgende zaken overlegd:

- Redengevende omschrijving Hooidonk 8-10;
- Productinformatie VELUX tuimelvenster GGL;
- Productinformatie VELUX uitzettuimelraam GPL;
- Bestektekening, d.d. 8-11-2017;
- Tekening gevelaanzichten bestaand en nieuw, d.d. 8-11-2017;
- Tekening plattegrond 1<sup>ste</sup> verdieping bestaand en nieuw, d.d. 8-11-2017.

De commissie constateert dat beide dakvlakken reeds een groot aantal dakvensters bevatten. Om tot een zorgvuldig advies te komen, vraagt de commissie de aanvrager de bestaande situatie daarom eerst beter in beeld te brengen door middel van een fotoreportage van de bestaande gevelaanzichten en dakvlakken en door in de tekeningen de maten van de bestaande dakvensters aan te geven. Daarnaast wil de commissie graag weten of de reeds aanwezige dakvensters met

vergunning zijn geplaatst en wat de motivering/reden is voor het toevoegen van de nu voorgestelde dakvensters. Volgens de plattegronden is er namelijk geen sprake van een gebruikwijziging van de betreffende ruimte. De commissie adviseert het plan AAN TE HOUDEN.

**4. Rondvraag**

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

**5. Sluiting**

De vergadering wordt om 10.15 uur gesloten.