

Verslag vergadering Commissie Monumenten en Ruimtelijke Kwaliteit Brabant

Datum: 6 juni 2017

Locatie: Monumentenhuis Brabant, Geertruidenberg

Aanwezig: Martijn de Jong, Monique van de Looi, Harrie Maas (voorzitter & notulen)

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur.

2. 'Abdij van Berne', Abdijstraat 49 te Heeswijk-Dinther (gemeente Bernheze), verplaatsen van CV installatie en bijbehorende afvoerpipen

Het plan omvat het verplaatsen van de CV-installatie en afvoerpipen. De bestaande ketels en rookafvoer(pipen) worden verwijderd. Het gat ter plaatse van de rookafvoer wordt dichtgezet en voorzien van een leien dakbedekking, aansluitend op de bestaande leien dakbedekking. Een nieuwe CV installatie wordt geplaatst op de kapverdieping van de noordelijke dwarsvleugel. De nieuwe dakdoorvoer van de rookafvoer(pipen) zal worden geplaatst op het noordelijke dakvlak van de noordelijke dwarsvleugel (aan de achterzijde van de kloosteromgang).

Beoordeling en advies

Aan de monumentencommissie zijn de volgende zaken overlegd:

- Conceptplan brandcompartimentering 'Abdij van Berne', maart 2017
- foto's huidige dakdoorvoer
- foto's locatie nieuw te plaatsen dakdoorvoer

De commissie constateert dat het verplaatsen van de CV-installatie en daarmee het realiseren van een nieuwe dakdoorvoer de monumentale waarden van de abdij niet aantast. Wel adviseert de commissie de onderdelen aan de buitenzijde zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de kleur van de aanwezige leien dakbedekking. Gelet op het voorstaande adviseert de monumentencommissie positief over het voorstel.

3. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

4. Sluiting

De vergadering wordt om 16.30 uur gesloten.